


岩头废气项目 / 自控系统图 20230419



中间端无线接收和发射：

车间端无线发射：

序号	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#	14#	15#	16#	17#	18#	19#	20#	21#	22#	23#	24#	25#	26#	27#	28#	29#	30#	31#	
	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC
楼栋号	Y95	Y77	Y76	Y75	Y73	Y67	Y66	Y65	Y56	Y57	Y58	Y55S	Y55N	Y53	Y52	Y22S	Y22N	Y23	Y20	Y28	Y38	Y37	Y36	Y33	Y39	Y50	Y106	Y106	Y106	Y106	Y106	
阀门编号	XV-003-27	XV-003-28	XV-003-29	XV-003-30	XV-003-31	XV-003-32	XV-003-33	XV-003-34	XV-003-35	XV-003-36	XV-003-37	XV-003-38	XV-003-39	XV-003-40	XV-003-41	XV-003-42	XV-003-43	XV-003-44	XV-003-45	XV-003-46	XV-003-47	XV-003-48	XV-003-49	XV-003-50	XV-003-51	XV-003-52	XV-003-53	XV-003-54	XV-003-55	XV-003-56	XV-003-57	
当前风机有无		有	有	有	有		有	有			有	有	有	有	有		有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	

说明：1: 阀门编号处: 蓝色文字为含氟废气, 白色文字为不含氟废气, 红色字体为应急阀门, 绿色为二期已控阀门。
 2: 东区RTO的进气、出气, 旁通阀通过光纤<不通过无线传输>
 (XV-YJ-004) 和应急调节阀(CXV-YJ-003) 由东区RTO控制柜控制(PLC控制屏上已显示两阀门).
 XV-003-27-1 的阀门编号为新增。

浙江海正药业股份有限公司 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd.		位置/LOCATION	岩头厂区/Yantou Area	
设计/DESIGN		岩头厂区废气流程图		
职 责/DUTY	签名/SIGNATURE			日期/DATE
制 图/DRAW				
审 核/REVIEW				
批 准/APPROVE				
		图号/NO.		
		版次/VER	00	